

Bedienungsanleitung QM-AG (Version 2.15)

technische Daten:

Spannung: 230 Volt
Schaltlast: 16 A
Verbrauch: < 2 Watt
Regelbereich: 5 - 40 °C
Schutzklasse: IP20
Bodensensor: 10KOhm@25°C

LED: # Grün - AN
Rot - HEIZEN
Orange - FEHLER


JUMPER:

Wenn man das vordere Bedienpult abnimmt, kann man per Jumper (J1 / J2) den Betriebsmodus einstellen. Mit J1 (Voreinstellung) wird die Raumtemperatur gesteuert. Ohne Jumper wird nur die Bodentemperatur gesteuert.

TEMPERATURKALIBRIERUNG:


Die Abdeckung des Drehrades entfernen und entsprechend versetzt wieder aufstecken. Nach rechts weniger und nach links höhere Temperatur.

MONTAGE:



1. äußeren Rahmen vorsichtig entfernen
2. Verriegelung (B) eindrücken und Metallplatte aus den Haken (A) schieben
3. Metallrahmen an der UP-Dose anbringen
4. Regler auf den Metallrahmen schieben und äußeren Rahmen anbringen

STROMANSCHLUß:



Bedienungsanleitung QM-AG (Version 2.15)

technische Daten:

Spannung: 230 Volt
Schaltlast: 16 A
Verbrauch: < 2 Watt
Regelbereich: 5 - 40 °C
Schutzklasse: IP20
Bodensensor: 10KOhm@25°C

LED: # Grün - AN
Rot - HEIZEN
Orange - FEHLER


JUMPER:

Wenn man das vordere Bedienpult abnimmt, kann man per Jumper (J1 / J2) den Betriebsmodus einstellen. Mit J1 (Voreinstellung) wird die Raumtemperatur gesteuert. Ohne Jumper wird nur die Bodentemperatur gesteuert.

TEMPERATURKALIBRIERUNG:

Die Abdeckung des Drehrades entfernen und entsprechend versetzt wieder aufstecken. Nach rechts weniger und nach links höhere Temperatur.

MONTAGE:



1. äußeren Rahmen vorsichtig entfernen
2. Verriegelung (B) eindrücken und Metallplatte aus den Haken (A) schieben
3. Metallrahmen an der UP-Dose anbringen
4. Regler auf den Metallrahmen schieben und äußeren Rahmen anbringen

STROMANSCHLUß:

